

# EnergideklARATION

## **Sammanfattning**

Sågbacksvägen 17

744 96 Järlåsa

Uppsala kommun

Nybyggnadsår 2009

**Energideklarations-ID** 715297

**Energiklasser finns från A till G.** Den här byggnadens energiklass är C.

**Energiprestanda** 54 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

**Krav vid uppförande av ny byggnad** Energiklass C, 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

**Byggnadens uppvärmningssystem** Värmepump-frånluft (el) och el (direktverkande)

**Radonmätning** Är inte utförd

**Åtgärdsförslag** Har inte lämnats

**Energideklarationen är utförd av**

Martin Bjerking, Bo Bjerking Fastighetskonsult AB,

**Energideklarationen är giltig till** 2026-04-22

**Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.**

För mer information, besök [www.boverket.se](http://www.boverket.se)

## ***Byggnadens identifikation***

**Län**

Uppsala

**Kommun**

Uppsala

**Egna hem**

Ja

**Information om fastighet Lilla Slässbo 1:197**

**Huvudadress för denna deklaration**

Sågbacksvägen 17, 744 96 Järlåsa

**Adresser på byggnad med husnummer 1**

Sågbacksvägen 17, 744 96 Järlåsa

**Prefix och byggnadsid**

2 - 308786

## ***Byggnadens egenskaper***

**Typ av byggnad**

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

**Byggnadskategori** En- och tvåbostadshus

**Byggnadstyp** Friliggande

**Nybyggnadsår** 2009

**Byggnadens komplexitet** Enkel

**Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen**

Atemp 155 kvadratmeter

**Övriga byggnadsegenskaper**

**Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion** Ja

**Är byggnaden skyddad som byggnadsminne?** Nej

**Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL?** Nej

**Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage**

Bostäder 100 procent

## ***Energianvändning***

### **Energiuppgifternas mätperiod**

2015-01 till 2015-12

### **Energi-index för ort**

Uppsala

### **Energi för uppvärmning och komfortkyla**

**El (direktverkande)** 1060 kilowattimmar - fördelat värde

**Värmepump-frånluft (el)** 6584 kilowattimmar - fördelat värde

### **Energi för uppvärmning och tappvarmvatten**

7644 kilowattimmar

### **Energi för tappvarmvatten**

1276 kilowattimmar - fördelat värde

### **Övrig el som ingår i energiprestanda**

**Tillägg komfortkyla** 0 kilowattimmar

## ***Resultat av energiprestanda och energianvändning***

### **Byggnadens energianvändning**

7644 kilowattimmar

### **Byggnadens elanvändning**

7644 kilowattimmar

### **Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)**

8395 kilowattimmar

### **Energiprestanda**

54 kilowattimmar per kvadratmeter och år

### **Energiprestanda, varav el**

54 kilowattimmar per kvadratmeter och år

### **Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)**

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

### **Referensvärde 2 (liknande byggnader)**

89 till 109 kilowattimmar per kvadratmeter och år

### ***Övrig el som inte ingår i energiprestanda***

**Hushållsel** 6438 kilowattimmar - fördelat värde

**Uppgifter om solvärme och solcellssystem**

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

***Uppgifter om ventilationskontroll***

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

**Typ av ventilationssystem**

Frånluftssystem med återvinning

***Inspektion av luftkonditioneringssystem***

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

***Uppgifter om radon***

Är radonhalten mätt?

Nej

***Besiktning***

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

**Kommentar**

Byggnaden är besiktad i syfte att inhämta underlag till energideklarationen samt utreda möjligheten till lönsamma energibesparande åtgärder.

***Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden***

Energi för uppvärmning av friliggande garage ingår ej i energideklarationen. Förbrukningen är beräknad till 1519 kWh.

***Uppgifter om energiexperten*****För- och efternamn**

Martin Bjerking

**E-postadress**

martin@bobjerking.com

**Certifikatnummer**

3144

**Certifieringsorgan**

Kiwa Swedcert

**Behörighetsnivå**

Normal

**Företag**

Bo Bjerking Fastighetskonsult AB

***Uppgifter om energideklarationen*****Datum för godkännande**

2016-04-22

**Version av energideklaration**

2.4

**Deklarations-ID**

715297